



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)
Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;
E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 158 г. Ржев « 29 » мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Черненко Ольгой Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа ст. Старица" (далее по тексту – МБОУ "СОШ СТ. СТАРИЦА"), по адресам:
171390, Тверская область, г. Старица, ст. Старица, ул. Советская, зд.43
171390, Тверская область, г. Старица, ст. Старица, ул. Советская, зд.44

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.6.5. в 6 туалетах школы (зд.43 и зд.44, по 3 в каждом) для сотрудников и обучающихся, в умывальных зонах, раковины не обеспечены подводкой горячей воды через смесители.

- п. 2.5.2. в зд. 43, каб. №3; зд.44, каб.2 и двух коридорных помещениях зд. № 44 линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде неровностей, повреждений, рваных дыр, в которые забивается мусор и грязь, затрудняющие качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

- п.2.4.6.2. стеллаж для хранения кухонной посуды имеет дефекты поверхности, что не позволяет проводить качественно её мытьё и обеззараживание.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- п. 2.15. над 4 раковинами пищеблока (2 раковины для мытья кухонной посуды и 2 раковины для мытья столовой посуды) смесители находятся в нерабочем состоянии (текут, трудно открываются и имеют следы ржавчины).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В туалетах школы (зд.43 и зд.44, по 3 в каждом) для сотрудников и обучающихся, в умывальных зонах, обеспечить раковины (6 раковин) подводкой горячей воды через смесители.
- 2) Провести замену линолеума в зд. 43, каб. №3; зд.44, каб.2 и двух коридорных помещениях зд. № 44.
- 3) Заменить стеллаж для хранения кухонной посуды.
- 4) Заменить смесители над 4 раковинами пищеблока (2 раковины для мытья кухонной посуды и 2 раковины для мытья столовой посуды).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ "СОШ СТ. СТАРИЦА".

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, тел./факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Ржеве



Черненко О.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» мая 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
171390, Тверская область, г. Старица, ст. Старица, ул. Советская, зд.43